

質疑書

件名： ビレッジセンターウッドデッキ改修その他工事

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園			
No.	該当資料・項目	質問事項	回答
1	写真④	ベンチの下部のステンレスの支えは交換しなくてよろしいですか？	既存ウッドデッキは、支持金物を含めてすべて撤去し、新設・交換となります。
2	写真⑤	噴水配管切り下げはコンクリートを周囲の高さまで研って噴水部のノズル部（数か所）を同じく周囲の高さまで切断して塩ビのキャップをすればよろしいでしょうか、施工方法を教えてください。	施工方法の指定はありません。参考案の一例としては、配管周囲の盛り上がったコンクリート部分をすべて研り撤去したうえで、配管をウッドデッキが納まる範囲まで切り下げ、塩ビキャップ等にてキャッピングする方法が挙げられます。
3	写真④	ウッドデッキ部ではなくてベンチ部の支えのステンレスの交換は必要ですか？ 工事内容にはベンチ木部更新と記載してあります。	不要です。
4		前払い金はありますか？	本工事においては完成後の一括払いを想定しておりますが、前払を希望される場合は受注後に別途ご相談ください。
5		以下余白	
6			
7			
8			
9			
10			