

件名： 沖縄科学技術大学院大学シーサイドハウス西側法面調査測量設計業務

受付日	No.	該当資料・項目	質問事項	回答
2026/6/29	1	入札公告 2 競争参加資格 (2) 業務実績	「斜面对策工設計」は「これと同等と認められる類似業務」となりますでしょうか。	以下の事項が確認出来れば、同等の類似業務の実績として認めます。 ・単なる造成設計ではないこと。 ・斜面安定検討（計算・解析）を含むこと。 ・対策工（抑止工・排水工・補強工等）の設計を含むこと。
2026/7/1	2	特記仕様書 参考数量表 (地質調査業務)	地質調査等の事前作業としての磁気探査（不発弾等に対する安全確認）の項目が見当たりません。調査対象エリアが磁気探査済みではない場合、ボーリング掘削箇所磁気探査が必要になるかと思えます。仮に必要な場合、費用は別途協議・設計変更の対象となりますでしょうか。	磁気探査が必要となる場合は、別途協議の上、設計変更の対象とします。
2026/7/1	3	特記仕様書 参考数量表 (地質調査業務)	ボーリング調査を実施するにあたり、仮設足場の設置範囲の伐採が必要となりますが、その伐採費は本業務に含まれていないという認識でよろしいでしょうか。必要が生じた場合は別途協議・設計変更の対象となりますでしょうか。	本業務においては、仮設足場設置に伴う作業として枝打ち程度を想定しており、伐採費は含んでおりません。
2026/7/1	4	特記仕様書 参考数量表 (設計業務 および 解析等調査業務)	本業務は法面の対策工設計を行うものと認識しておりますが、参考数量表の設計業務および地質業務（解析等調査業務）の中に「安定解析」の項目が見当たりません。本業務において法面の安定解析の実施は不要という認識でよろしいでしょうか。実施が必要な場合は、別途協議・設計変更の対象となりますでしょうか。	法面の安定解析については、設計業務内の「アンカー付場所打ち法枠詳細設計」に含んでおります。
2026/7/1	5	特記仕様書 参考数量表 全般	参考数量表内に、本業務の実施に伴う旅費交通費の項目が含まれておりません。現地作業や打合せ協議等に係る旅費交通費については、別途協議・設計変更の対象となりますでしょうか。	本業務に係る旅費交通費については、必要経費として見込んでください。 なお、参考数量表には明示しておりませんが、当該費用についてはあらかじめ想定の上で積算しておりますので、別途協議・設計変更の対象とはしておりません。
2026/7/3	6	内訳書 設計業務 法面工予備設計	標準歩掛の内、計上しない項目は有りますか。	計上していない項目はありません。
2026/7/3	7	同上	増減率として「-20%」を適用されていますか。	増減率-20%は適用していません。

件名： 沖縄科学技術大学院大学シーサイドハウス西側法面調査測量設計業務

受付日	No.	該当資料・項目	質問事項	回答
2026/7/3	8	内訳書 設計業務 アンカー付場所打ち法枠詳細設計	数量1箇所と有りますが、設計断面は1断面でしょうか。	1断面です。
2026/7/3	9	同上	1断面当りの面積は1,000㎡未満でしょうか。	1,000㎡未満です。
2026/7/3	10	内訳書 測量業務 雑工	「枯木除去」1式に適用されている歩掛をご教示下さい。	普通作業員2人を計上しています。 (崩壊地内の枯木等を支障とならないよう移動する作業を想定)
			以下余白	