

## 質疑回答書

件名：第1研究棟動物施設空調機用フィルター交換作業

沖縄科学技術大学院大学学園

調達セクション

	質疑事項	回答
1	仕様書の3. の2項除塩中性性能フィルターの型式を教えてください。可能か。	型式は不明。代わりに添付①参照のこと。
2	フィルターの設置場所が分かる図面の確認は可能か。	添付②③及び④を参照のこと。全て屋上・機械室内作業。
3	フィルター交換の際に、測定業務（風量、リーク、清浄度等）は必要か。	不要。
4	フィルター交換の際に、施設で決められた感染症対策は必要か。	OIST最新の新型コロナガイドライン（ <a href="https://www.oist.jp/ja/covid-19/guidance">https://www.oist.jp/ja/covid-19/guidance</a> ）以外は特に無し。
5	フィルター交換の際に、燻蒸作業は必要か。	不要。
6	フィルター交換にバリデーション業務は含まれるのか。	不要。