

質疑書

工事名: 沖縄科学技術大学院大学マリンサイエンスステーションウエットラボ増築工事

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園			
No.	該当資料・項目	質問事項	回答
1	調査	本工事において磁気探査業務は不要と考えてよろしいですか。	必要な場合は変更協議対象とします。
2	意匠	AD-1の電気錠は別途でよろしいですか。	ドアの通電丁番、扉内空配管、美和ロックレバハンドル(AUR)仕様を本体工事に含んでください。カードキー機器及びセキュリティ配線は別途工事となります。
3	意匠	電気錠の仕様により建具の変更が考えられます。電気錠の仕様をご提示願います。	美和ロックレバハンドル(AUR)、通電金具TEK-9ccです。
4	意匠	確認申請は民間審査期間に提出でもよろしいですか。	よろしいです。
5	意匠	既存棟の前願書をご提供頂けるものと考えてよろしいですか。	契約後、必要に応じて提供します。
6	設備	図示・数量表に記載の無い電気、防災、給排水の1次側引込工事は別途でよろしいですか。	よろしいです。
7	設備	確認申請提出に必要な電気、防災、給排水1次側の図面資料をご提示願います。	確認申請に必要な図面資料は、契約後提示します。
8	工事配置	請負金額が建築一式工事が¥7,000万円未満の場合、建設業法第26条により、配置技術者は非専任となります。本工事の請負金額が¥7,000万円未満の場合、配置技術者は非専任でよろしいですか。	専任を求めておりません。非専任でよろしいです。
9	図面	図面記載の屋根や壁の資材承認は、性能表の提出をして発注者の承諾を得るものと考えてよろしいですか。	よろしいです。
10	参考数量書	内装工事記載の必要に応じて壁・天井施工とありますが、設計概要記載の性能を満たせば施工は不要と考えてよろしいですか。	よろしいです。
		以下余白	