

質 疑 回 答 書

件名：臭気対策コンサルタント業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
調達セクション

No.	該当資料・項目	質疑事項	回 答	
1	04_評価表	「D. コンピュータによる気流解析」の実施を想定しておりますが、空調情報(ダクトルート、形状、寸法、風量等)は図面を貸与いただき、弊社 事務所にて確認作業が行えると想定してよろしいでしょうか。	よろしい。	6/3 公示済
2	04_評価表	上記 No.1 にて図面貸与が許された場合、図面資料における疑問点等は、書面や会議形式にて、ご回答または方針提示をいただけると想定してよろしいでしょうか。 (細部の専門的な確認事項に対しては、対応した空調専門工事会社への質疑・ヒアリングも必要であろうと考えます)	よろしい。	6/3 公示済
3	-	外風の各研究棟への影響に関するデータはすでにお持ちでしょうか。 お持ちの場合、(受注となった場合)開示いただくことは可能でしょうか。	ありません。気象庁で公開しているデータをご使用ください。	6/9 新規追加
4	仕様書別紙	仕様書に別紙で添付いただいている各階の排気口・給気口位置の図面はどの研究棟の物でしょうか。 研究棟1の図面だった場合、2,3,4に関しても同じ位置ということでしょうか。それとも参考として1棟分添付いただいているのでしょうか。 また、各階の図が3枚=3階建てという解釈でよろしいでしょうか。	別紙は研究棟1。 配置は研究棟2, 3, 4全て異なる。参考として研究棟1を添付。 各研究棟の階数(屋上を除く)は以下のとおり。 研究棟1:4階 研究棟2:3階 研究棟3:3階 研究棟4:5階	6/9 新規追加
5		以下空白		