

質 疑 回 答 書

件 名：受変電設備 一式の購入

沖縄科学技術大学院大学学園
調達セクション

No.	項目	質疑事項	回 答
1	仕様書 5. 納品検収	検収内容はOIST施設管理担当者の工場立会検査及び機器搬入据付後の高圧機器等の絶縁耐力試験・動作試験等も行うものと考えてよいでしょうか。	絶縁耐力試験・動作試験等は工場立会検査のみ実施して下さい。 機器搬入据付後は通電時の立会いをお願いします。
2	仕様書 5. 納品検収	関連業者の配線接続後、法的な各種検査、試験等に立ち会うこととありますが変電設備・蓄電池設備設置届出の手続きは本工事に含むと考えてよいでしょうか。	本工事に含んで下さい。
3	仕様書 5. 納品検収	電力監視設備との監視ポイント打合せ及び調整・試験立会も本工事に含まれますか。	図面番号12表3電力監視盤 監視機器リストのうち、番号1～34は含んで下さい。 番号35～66は本工事外とします。

以上